

Утверждаю
Директор



О.Е. Симкина

« 16 » октябрь 20 17 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1

**Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранское
музыкальное училище имени Л. П. Кирюкова»**

**(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг**

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Сведения об объекте и организации, расположенной на объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова».
- 1.2. Адрес объекта: 430027, РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, 108.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2119 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да.
- 1.4. Год постройки здания: 1976, последнего капитального ремонта: 2012.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – 1.08.2018г, капитального – 20.04.2037г.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова».
Краткое наименование – ГБПОУ «СМУ им. Л.П. Кирюкова».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон: 430027, РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, 108, тел: 8(8342)33-30-40.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес): 430000, РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование.
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): от 15 лет
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью.
- 2.4. Виды услуг: музыкальное образование
- 2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 300 чел.
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): №1,2,7,8 (троллейбус), №14,34 (автобус), №15,32,40,21 (маршрутное такси), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 150 м.
- 3.2.2. Время движения пешком: 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемый.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <u><*></u>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <u><***></u>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	Нет
7	с умственными нарушениями	ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов по зрению, так как отсутствуют тактильные средства информации. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника) кроме инвалидов по зрению, так как отсутствует тактильные средства информации. Санитарно-гигиенические помещения доступны для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается
8	Все зоны и участки	нуждаются

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - до особых указаний, при наличии финансирования.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - **нет**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - **нет**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - **нет**

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, Г, У)

Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Акт обследования прилагается.

Утверждаю
 Директор
 О.Е. Симкина
 « 16 » мая 2017 г.



Акт обследования
 объекта социальной инфраструктуры
 к паспорту доступности ОСИ №1

- 1. Сведения об объекте и организации, расположенной на объекте**
- 1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова».
 - 1.2. Адрес объекта: 430027, РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, 108.
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 4 этажа, 2119 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да.
 - 1.4. Год постройки здания: 1976, последнего капитального ремонта: 2012.
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
 текущего – 1.08.2018г., капитального – 20.04.2037г.
 - 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова».
 Краткое наименование – ГБПОУ «СМУ им. Л.П. Кирюкова».
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон: 430027, РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, 108, тел: 8(8342)33-30-40.
 - 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
 - 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
 - 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
 - 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия.
 - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес): 430000, РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/3
- 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**
- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование.
 - 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): от 15 лет
 - 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью.
 - 2.4. Виды услуг: музыкальное образование
 - 2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
 - 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 300 чел.
 - 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): №1,2,7,8 (троллейбус), №14,34 (автобус), №15,32,40,21 (маршрутное такси), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 150 м.

3.2.2. Время движения пешком: 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемый.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	Нет
7	с умственными нарушениями	ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<****> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О,)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов по зрению, так как отсутствуют тактильные средства информации. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника) кроме инвалидов по зрению, так

как отсутствует тактильные средства информации. Санитарно-гигиенические помещения доступны для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается
8	Все зоны и участки	нуждаются

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - до особых указаний, при наличии финансирования.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, Г, У)

Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД - временно недоступно.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения здания на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л


Председатель рабочей группы:

Председатель рабочей группы:

Зам директора по АХР _____  _____ Лапина И.Б.

Члены рабочей группы:

Инженер _____  _____ Одуев А.А.

Специалист по охране труда _____  _____ Абаимов А. Н.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			отсутствует информация о месте расположения парковки (в том числе для инвалидов) на территории учреждения.	К Г О С	Установить информацию на входе.	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Нет			
1.3	Лестница (наружная)	Есть			Нет			
1.4	Пандус (наружный)	Есть			Нет			
1.5	Автостоянка и парковка нет	Нет			не предусмотрены места для автотранспорта инвалидов.	К Г О С	обустроить парковочные места в соответствии с установленными нормами.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И (К О Г У)			нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **нуждается в оборудовании парковки, автостоянки. Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа.**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «16» октября 2017г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова».

Адрес объекта: РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, 108.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			отсутствует предупредительная тактильная полоса перед лестницей; краевые ступени не выделены контрастным цветом.	С	краевые ступени крыльца выделить контрастным цветом; перед лестницей нанести предупредительную тактильную полосу.	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть			нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			отсутствует пиктограмма доступность для инвалидов; отсутствует информационная табличка с наименованием учреждения и режимом работы дублированной шрифтом Брайля.	С	установить пиктограмму; установить информационную табличку с наименованием учреждения и режимом работы дублированной шрифтом Брайля.	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть			на стеклянных панелях от-	С	нанести яркую контрастную	ТР

					сутствует яркая контрастная маркировка (желтый круг).		маркировку (желтый круг).	
2.5	Тамбур	есть			на стеклянных панелях тамбура отсутствуют яркие контрастные полосы.	С	нанести яркие контрастные полосы.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К О Г У)			нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку центрального входа. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа. Установить пиктограмму; установить информационную табличку с наименованием учреждения и режимом работы дублированную шрифтом Брайля.**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «16» октября 2017г.

I Результаты обследования:Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова».Адрес объекта: РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, 108.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	есть			отсутствует мнемосхема.	С	установит мнемосхему.	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			краевые ступени каждого лестничного марша не выделены контрастным цветом; перед лестницей отсутствует предупредительная тактильная полоса; отсутствуют информационные тактильные пиктограммы «пути эвакуации».	С	выделить краевые ступени контрастным цветом; установить информационные тактильные элементы.	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	нет		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть			нет	нет		
3.5	Дверь	есть			нет	нет		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			эвакуационный выход не обустроен пандусом; нет зоны безопасности; краевые ступени лестниц эвакуационного выхода не выделены	КОС	построить пандус; краевые ступени лестниц выделить кон-	ТР

					контрастным цветом.		контрастным цветом.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К О Г У)			Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **необходимо оборудование пандуса, нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку путей эвакуации.**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности № 1 от «16» октября 2017г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова».

Адрес объекта: РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, 108.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			отсутствует информационная индукционная система; отсутствуют информационные таблички с наименованием и номерами учебных аудиторий дублированная шрифтом Брайля.	Г С	установить информационную индукционную систему (стационарную, портативную); установить информационные таблички с шрифтом Брайля.	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			отсутствует информационная индукционная система (стационарная); отсутствуют информационные таблички дублированные шрифтом Брайля; отсутствуют видеоувеличители.	Г С	установить информационную индукционную систему; установить информационные таблички с шрифтом Брайля; установить информационные пиктограммы;	ТР

							установить видео-увеличители.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ			Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно условно. Временно недоступно (Г, С).**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «16» октября 2017г.

І Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова».

Адрес объекта: РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, 108.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объект	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			нет			
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-В			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «16» октября 2017 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова».

Адрес объекта: РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, 108

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, маркировки; отсутствует информационный терминал; отсутствуют видео – увеличители.	С	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.	ТР
6.2	Акустические средства	отсутствует информационная индукционная система; отсутствуют звуковые маяки.	Г		
6.3	Тактильные средства	отсутствуют информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля, пиктограммы; отсутствует информационная мнемосхема; отсутствуют напольные тактильные указатели.	С		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К О У)			текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (К О У).**